



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
**www.asp-caras.ro**  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 : 0255/211402  
E-mail: **dspcs@asp-caras.ro** cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 808

Data : 04.10.2022

exemplar nr.: 1

\*Apa analizata : RETEA- APA DE PROFUNZIME CLORINATA

\*Beneficiar : COMUNA VERMES

\*Adresa: STR.PRINCIPALA, 152

\*Locatie prelevare : SPAA VERMES , RETEA VERMES

\*Proba prelevata de: AS. DUBOVAN MONICA \*la data: 03.10.2022

\*ora:13:30

\*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data/ora receptiei: 04.10.2022 / 08:30

Data/ora punerii in lucru: 04.10.2022 / 09:00

Monitorizare audit X	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
----------------------	-------------	---------------	---------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare  
**Dr. SILADI MIHAELA**  
medic primar  
medicină de laborator  
COD: A56156

Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor

**Dr. SILADI MIHAELA**  
medic primar  
medicină de laborator  
COD: A56156

Raport emis la data : 07.10.2022

Intocmit de : As. Zimbran Adelina

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
www.asp-caras.ro  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: dspcs@asp-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 809

Data : 04.10.2022

exemplar nr.: 1

\*Apa analizata : PLECARE- APA DE PROFUNZIME CLORINATA  
\*Beneficiar : COMUNA VERMES  
\*Adresa: STR.PRINCIPALA, 152  
\*Locatie prelevare : SPAA VERMES , PLECARE-STATIE TRATARE APA  
\*Proba prelevata de: AS. DUBOVAN MONICA \*la data: 03.10.2022 \*ora:14:30  
\*Proba transportata la 2-8°C : DA  
Data/ora receptiei: 04.10.2022 / 08:30  
Data/ora punerii in lucru: 04.10.2022 / 09:00

Monitorizare audit X	Contra cost	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
----------------------	-------------	---------------	---------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	0	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

**Dr. SILADI MIHAELA**  
medic primar  
medicină de laborator  
COD: A56156

Raport emis la data : 07.10.2022

Intocmit de : As. Zimbran Adelina

Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor

**Dr. SILADI MIHAELA**  
medic primar  
medicină de laborator  
COD: A56156

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.